

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu_mchs@global63.ru

Отдел надзорной деятельности г. о. Самара управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

(443096, г.о. Самара, ул. Балаковская, д. 45А; тел. 8(846)261-65-27

Предписание №3888/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

**Юридическому лицу – МБДОУ детский сад
№269 городского округа Самара**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности городского округа Самара (главный государственный инспектор городского округа Самара по пожарному надзору) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области №3888 от 27.07.2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.; «24» августа 2015 с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. «26» августа 2015 старшим инженером отдела надзорной деятельности городского округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственным инспектором г. о. Самара по пожарному надзору) старшим лейтенантом внутренней службы Акмаевым Ринатом Наильевичем (должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №269 городского округа Самара расположенного по адресу: 443065, г.о. Самара, ул. Ново-Молодежный переулок, 13а

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

И.о. заведующей МБДОУ детский сад №269 городского округа Самара
совместно с Полянской Ириной Юрьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Для отделки путей эвакуации пола (группа №4 игровая) применяется материал (линолеум) с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, РП2, Д2, Т2.	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п.7 СП 1.13130.2009 п. 4.3.2 Статья 1 Федерального закона о пожарной безопасности №69 от 21.12.1994 года. СНиП 21-01-97*, п. 6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять	01.03.2016	

		материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. ст. 134, п. 7. В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.		
2.	Светильник в помещении приготовления пищи эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	ППР в РФ, утвержденные Постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012 (ред. от 17.02.2014) п. 42в Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	01.03.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инженер отдела надзорной деятельности
городского округа Самара УНД и ПР ГУ МЧС России
по Самарской области
старший лейтенант внутренней службы
Р.Н. Акмаев

«26» августа 2015 г.



Предписание для исполнения получил:

Аксаев
(подпись)

Аксаев И.А. и др.
(должность, фамилия, инициалы)

«26» августа 2015 г.