

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**
(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu_mchs@global63.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

(443117, г.Самара, ул.Балаковская, д.45 А; тел. 8(846)261-65-27)

Предписание № 13/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида № 269» городского округа Самара

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения (приказа) от 09.01.2018 года № 13 начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (главного государственного инспектора городского округа Самара по пожарному надзору) Мамыкина Алексея Сергеевича, Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 09 февраля 2018 года проведена проверка

Заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (заместителем главного государственного инспектора городского округа Самара по пожарному надзору) Малкиным Артемом Евгеньевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку)

юридического лица – Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида № 269» городского округа Самара

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Никоновой Е.А. – заведующей МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
№ 269» городского округа Самара

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не представил исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта.	п. 61 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» ... на объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы	09.02.2019	

		противопожарной защиты объекта.		
2.	Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов.	п. 50 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.	09.02.2019	
3.	Руководителем организации не представлена инструкция о мерах пожарной безопасности.	п. 2 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения.	09.02.2019	

4.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями).	пп. в, п. 42 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» Запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	09.02.2019	
5.	Руководитель организации не представил журнал учета первичных средств пожаротушения.	п. 478 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.	09.02.2019	
6.	Огнетушитель, установленные на объекте защиты, не имеют порядковых номеров.	п. 475 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой.	09.02.2019	
7.	Допускается хранение горючих материалов под лестничными маршами.	пп. к, п. 23 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	09.02.2019	

		«О противопожарном режиме» Запрещается устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.	
--	--	---	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного исполнительного власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.



Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области –
заместитель главного государственного инспектора городского округа Самара
Самарской области по пожарному надзору
капитан внутренней службы
Малкин Артем Евгеньевич



(подпись)

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«05» 02 2018 г.